



Sobotka



Vypracoval Ing. J. Sobotka	Zodp. projektant Ing. J. Sobotka	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205	
Kreslil Ing. J. Sobotka			formát A2	
Investor Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			datum 05/2014	
Akce Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH SO 01.2 – Elektroinstalace			účel DUR + DSP + DPS	
			č. zakázky S21214	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Rozvaděče			Měřítko 1:10	Č. výkresu 01.2-3





RE

Rozvaděč: R1

Systém napětí: 3+PE+N, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S

Jmenovitý proud: $I_n=100A$

Zkratové proudy $I_{ks}=4,5kA$

Ochrana před neb. dot. napětím: Samočinným odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41

Typ provedení: "Z"

Krytí: IP43/IP21

Rozměry (šxvxhl.): 600x1200x150

