

Věnc V1 (nad obvodovou zdí)

- ROZMĚR VĚNCE 440/220 mm, VĚNEC JE OBOUSTRANNĚ BEDNĚNÝ, BETON VĚNCE C 20/25
- CELKOVÁ DÉLKA VĚNCE JE 37,20 m, SPODNÍ HRANA VĚNCE +4,066 m
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ TRÁNKU JE STANOVENO NA 15 mm
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE JE STANOVENO NA 20 mm
- VĚNEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 100 mm V RÁMCI KZS ETICS

ROZPIS VÝZTUŽE VĚNCE :


- TRÁNKY : OCEL 10216-ø6 mm, á 250 mm, ROZV. DÉLKA 1300 mm, POČET 149ks, HMOTNOST CELKEM 43,0 kg
- NOSNÁ VÝZTUŽ : OCEL 10505 - ø12 mm/m, DÉLKA CELKEM 223,2 m, HMOTNOST CELKEM 198,2 kg

Věnc V2 (nad vraty)

- ROZMĚR VĚNCE 440/255 mm, VĚNEC JE OBOUSTRANNĚ BEDNĚNÝ, BETON VĚNCE C 20/25
- CELKOVÁ DÉLKA VĚNCE JE 8,32 m, SPODNÍ HRANA VĚNCE +4,030 m
- VĚNEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 100 mm V RÁMCI KZS ETICS

ROZPIS VÝZTUŽE VĚNCE :

- VALCOVANÉ PROFILY 2 x I 160 dl. 4160 MM NAD KAŽDÝM OTVOREM PRO SEKČNÍ VRATA



POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ VĚNCE BUDE VAŘENA K VALCOVANÝM PROFILŮM
- VE VÝPISU VÝZTUŽE NENÍ PŘÍPOČTEN PROŘEZ A POTŘEBNÁ DÉLKA PRO PROPOJENÍ, V ROZPOČTU PŘÍPOČTENO CCA 10%

Výpracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205	
Ing. Miličček	Ing. Kovandová	Ing. Kovandová		
Kreslil	<i>Kovandová</i>			
Ing. Miličček				
Investor	formát 2xA4			
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou	datum 05/2014			
Akce	účel DUR + DSP + DPS			
Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH	č. zakázky S21214			
SO 01 – zbrojnice SDH	č. kopie			
	archivní č.			
Obsah výkresu	Měřítko 1:50	č. výkresu D1.7		
Schéma věnců přístavby				