



- LEGENDA VO**
- Výměna sloupů, svítidla i kabelového vedení
 - Doporučeno doplnit nové světelné místo
 - Stávající VO bez změny
 - Výměna sloupů a kabelového vedení
 - Výměna kabelu VO ve stávající trase za kabel VO CYKY-J 5x16 v Kopiflex D40 + zemnicí drát FeZn10
 - Nový kabel pro napojení sv. míst doporučených k doplnění VO CYKY-J 5x16 v Kopiflex D40 + zemnicí drát FeZn10
 - Stávající kabel VO + zemnicí vedení
 - Doplněná pevná ochranná trubka, není-li popsáno píat KG DN110mm
 - Rozvaděč VO
 - Naznačena orientační pozice doporučeného posunu světelného místa

- LEGENDA stávajících sítí**
- Stávající rozvaděč VO
 - Stávající kabelové sdělovací vedení CETIN
 - Nadzemní vedení NN ČEZ
 - Podzemní vedení NN ČEZ
 - Vodovod VHS KH
 - Kanalizace VHS KH
 - Podzemní vedení plynovodu RWE (žluté ochranné pásmo)

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započítím zemních nebo stavebních prací je nutné nechat vytyčit reálný průběh sítí příslušnými správci. Manipulace s kabely pod napětím je zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č.274/2001 Sb. a č.485/2000 Sb.

OBRÁZKY		TEXT	PRŮPIS
VEDOUcí PROJEKTU		Ing. Milan Píval	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
VYPRACOVÁVÁ		Ing. Jaroslav Štěpánek	EF-Praktici OSB-Rostov s.r.o.
KONTROLOVAL		Ing. Jan Mareš	Pracovník OSB-Rostov s.r.o.
MÍSTO STAVBY		Zruš nař. Stávková	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
INVESTOR		Mesto Zruš nař. Stávková	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
NÁZEV VÝKRESU		Oprava VO	
DATUM		02.02.2024	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
OBRÁZKY		02.02.2024	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
MĚŘITEL		1:500	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
OBRÁZKY		02.02.2024	PRŮPISOVÝ DOKUMENTACE
NÁZEV VÝKRESU		C. Situační koordinační výkres	