



## Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

**PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.**

**Ing. Marie Kovandová**

**Haviřská 616**

**582 91**

**Světlá nad Sázavou**

Č. J.: 5337/14/3/TPČ

VYŘIZUJE / LINKA  
H. Konopová/ 327 588115

KUTNÁ HORA  
dne: 5.11.2014

**Věc: „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH ve Zruči nad Sázavou“  
SO 04 Přípojka vody – vyjádření k projektové dokumentaci**

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

Projektant: Ing. Marie Kovandová - Projekt, Haviřská 616,  
582 91 Světlá nad Sázavou

Číslo projektu: S21214, 05/2014

Investor: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad S.

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení: „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH ve Zruči nad Sázavou“ ,SO 04 Přípojka vody.

Pro zásobování hasičské zbrojnice pitnou vodou je navržena vodovodní přípojka z potrubí rPE 32x3,0 mm v délce 12,66 m. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě osazené na pozemku investora stavby – pozemek p.č. 1213 v k.ú. Zruč nad Sázavou. Předpokládaný odběr vody je 8-10 m<sup>3</sup>/rok. Odkanalizování je řešeno do jímky na vyvážení.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v dané lokalitě vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Hodnoty tlaku v odběrném místě za běžných provozních podmínek: maximální tlak 0,70 MPa, minimální tlak 0,58 MPa.

Souhlasíme s napojením na vodovod pro veřejnou potřebu při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací,
- vodovodní přípojka bude zhotovena z potrubí rPE32x4,4 mm,
- před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa (formulář žádosti je přílohou tohoto vyjádření) a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody,

Telefon: 327 588111  
Fax: 327 588191  
E-mail: info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz  
IČO: 46356967  
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100






## Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

- ve smyslu ustanovení § 15 odst.3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se vodovodní potrubí vodovodu nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému,
- vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty: min. 0,90 x 1,20 m, min. výška 1,7 m (kruhová min. Ø 1 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. Ø 600 mm), výška vstupního komínku 300 mm. Vodoměrná šachta musí být samonosná, světlá, vybavená žebříkem a vyrobená z nerecyklovaného materiálu. Před montáží vodovodní přípojky nám bude předložen certifikát a statické posouzení vodoměrné šachty,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), ochranné pásmo dle zák. 274/2001 Sb. - § 23, kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chráničce,
- vodovodní přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti,
- kontrolu trasy přípojky před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace podle skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Stanislav Šaněk, provoz Zruč nad Sázavou, tel. 327 531110, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je pan Radek Jansa, Kutná Hora, tel. 327 513351, nebo jím pověřený pracovník.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zákres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

  
Ing. Kateřina Kvapilová  
vedoucí TPČ

Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Provozní evidence  
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Přílohy: 1 x situace

1 x Žádost o zřízení nového odběrného místa

Telefon: 327 588111  
Fax: 327 588191  
E-mail: info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz  
IČO: 46356967  
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



