

ZÁKLADOVÉ PASY – BETON C16/20
PODKLADOVÁ A ZÁKLADOVÁ DESKA – BETON C20/25

Podsyp pod pasy– štěrkodrť tl. 100 mm
Podsyp pod desku– štěrkodrť tl. 100 mm

Do podkladové desky a základové desky šachty vložit Kari síť 8/100x100.
Tl. podkladové. desky 120 mm, tl. základové desky 150 mm.

POZN Č.1 PŘI REALIZACI ZÁKLADŮ OVĚŘIT HLOUBKU ZALOŽENÍ
POZN. Č.2: Základová spára pod obvodovými konstrukcemi musí být min. 0,9 m pod upraveným terénem a současně min. 0,5 m v rostlém terénu
POZN. Č.3 Do základové spáry vložit zemnící pásek (v rozích objektu vyvést nad terén pro možnost napojení)

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205
Ing. Miláček	Ing. Kovandová	Ing. Kovandová	
Kreslil: Ing. Miláček	Kovandová		
Investor: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát: 6xA4
Akce: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH SO 02 – opěrná stěna SO 01 – zbrojnice SDH			datum: 05/2014 účel: DUR + DSP + DPS č. zakázky: S21214 č. kopie: archivní č.
Obsah výkresu: Základy – nový stav			Měřítko: 1:50 Č. výkresu: D1.4