

Věnec V5 (nad vnitřní zdí)

- ROZMĚR VĚNCE 440/250 mm, VĚNEC JE OBOUSTRANNĚ BEDNĚNÝ, BETON VĚNCE C 20/25
- CELKOVÁ DÉLKA VĚNCE JE 8,74 m, SPODNÍ HRANA VĚNCE+2,650 m
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ TŘMÍNKŮ JE STANOVENO NA 15 mm
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE JE STANOVENO NA 20 mm
- VĚNEC NEBUDE TEPELNĚ IZOLOVÁN

ROZPIS VÝZTUŽE VĚNCE :

- TŘMÍNKY : OCEL 10216–ø6 mm, á 250 mm, ROZV. DÉLKA 1300 mm, POČET 35ks, HMOTNOST CELKEM 10,1 kg
- NOSNÁ VÝZTUŽ : OCEL 10505 – 6ø12 mm/m, DÉLKA CELKEM 52,5 m, HMOTNOST CELKEM 46,6 kg

Věnec V3 (nad obvodovou zdí)

- ROZMĚR VĚNCE 340/220 mm, VĚNEC JE OBOUSTRANNĚ BEDNĚNÝ, BETON VĚNCE C 20/25
- CELKOVÁ DÉLKA VĚNCE JE 28,28 m, SPODNÍ HRANA VĚNCE +2,680 m
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ TŘMÍNKŮ JE STANOVENO NA 15 mm
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE JE STANOVENO NA 20 mm
- VĚNEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 100 mm V RÁMCI KZS ETICS

ROZPIS VÝZTUŽE VĚNCE :

- TŘMÍNKY : OCEL 10216–ø6 mm, á 250 mm, ROZV. DÉLKA 1050 mm, POČET 114ks, HMOTNOST CELKEM 26,6 kg
- NOSNÁ VÝZTUŽ : OCEL 10505 – 4ø12 mm/m, DÉLKA CELKEM 113,1 m, HMOTNOST CELKEM 100,4 kg

Věnec V4 (nad obvodovou zdí)

- ROZMĚR VĚNCE 340/220 mm, VĚNEC JE OBOUSTRANNĚ BEDNĚNÝ, BETON VĚNCE C 20/25
- CELKOVÁ DÉLKA VĚNCE JE 6,12 m, SPODNÍ HRANA VĚNCE +2,680 m
- VĚNEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 100 mm V RÁMCI KZS ETICS

ROZPIS VÝZTUŽE VĚNCE :

- VÁLCOVANÉ PROFILY 2 x I 140 dl. 3060 MM NAD KAŽDÝM OTVOREM PRO SEKČNÍ VRATA

POZN. Č.1 VÝZTUŽ VĚNCE BUDE VAŘENA K VÁLCOVANÝM PROFILŮM

Vypracoval Ing. Miláček	**Zodp. projektant** Ing. Kovandová	**Tech. kontrola** Ing. Kovandová	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205
Kreslil Ing. Miláček	Kovandová		
Investor Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			**formát** 2xA4
Akce Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH			**datum** 05/2014
			účel DUR + DSP + DPS
SO 01 – zbrojnice SDH			**č. zakázky** S21214
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu Schéma věnců stávající části			**Měřítko** 1:50 **Č. výkresu** D1.6