LEGENDA stávajících sítí

- Stávající rozvaděč VO
- Stávající kabelové sdělovací vedení CETIN
- Nadzemní vedení NN ČEZ
- Podzemní vedení NN ČEZ
- Vodovod VHS KH
- Kanalizace VHS KH
- Podzemní vedení plynovodu RWE (žluté ochranné pásmo)

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započetím zemních nebo stavebních prací je nutné nechat vytyčit reálný průběh sítí příslušnými správci. Manipulace s kabely pod napětím je zakázána.
Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č.274/2001 Sb. a č.485/2000 Sb.

LEGENDA VO

- Výměna sloupu, svítidla i kabelového vedení
- Doporučeno doplnit nové světelné místo
- Stávající VO bez změny
- Výměna sloupu a kabelového vedení
- Výměna kabelu VO ve stávající trase za kabel VO CYKY-J 5x16 v Kopoflex D40 + zemnící drát FeZn10
- Nový kabel pro napojení ev. mist.doporučených k doplnění VO CYKY-J 5x16 v Kopoflex D40 + zemnící drát FeZn10
- Stávající kabel VO + zemnící vedení
- Doplněná pevná ochranná trubka, není-li popsáno platí KG DN110mm
- Rozvaděč VO
- Naznačena orientační pozice doporučeného posunu světelného místa

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. Milan Přihal		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE EP Partners CZ Distribuce a.s. Dělnická 268/21 170 00 Praha 7 tel.: +420 702 097 141 e-mail: info@epcz.cz www.epcz.cz
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Zahradník		
KONTROLOVAL	Ing. Jan Masařík		VZOR:
MÍSTO STAVBY	Zruč nad Sázavou		
INVESTOR	Město Zruč nad Sázavou		
NÁZEV AKCE	Oprava VO		
OBSAH	SO-01: ulice Horní, Zámecká, Okružní	FORMÁT	
		DATUM	10/2018
		ČÍSLO ZAKÁZKY	218006
NÁZEV VÝKRESU	C. Situační koordinační výkres	MĚŘÍTKO	1:500
		ČÍSLO VÝKRESU	E101